

v Nové Vsi I dne 28.02.2025

**Obecní úřad Nová Ves I**  
**O Z N A M U J E**

**záměr obce Nová Ves I**

**smluvně zřídit věcné břemeno a právo stavby k pozemkům ve vlastnictví obce**

pozemky ve výlučném vlastnictví obce Nová Ves I:

- pozemek p.č. 1614/1
- pozemek p.č. 1633/6
- pozemek p.č. 1614/2

v kat. území Nová Ves I, (LV 10001) zapsáno v KN u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

**Jedná se o stavbu ČEZ Distribuce, a.s. IV-12-6037418, K\_KO-Ohrada, Bezručova, č.parc. 980**

Viz přiložená situace

Vyvěšeno dne : 28 -02- 2025

Sejmuto dne : \_\_\_\_\_

**O B E C N Í Ú Ř A D**  
**N O V Á V E S I . 2 8 0 0 2**  
starosta

  
.....  
Ing. Miloslav Zapletal  
Starosta



**Způsob uložení energetického zařízení pro ocenění VB:**

(dle § 39a vyhlášky 488/2020 Sb.)

- █ Zeleně (26,2m kabelové vedení NN + zemnicí páska)
- (dle § 39b vyhlášky 488/2020 Sb.)
- █ uložení do komunikace - proltač (6,6m kabelové vedení NN)
- █ uložení do krajnice (7,7m kabelové vedení NN)
- █ Zákres šíře věcného břemene

Souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemku:  
1614/1, 1633/6, 1614/2 dle LV 10001 v k.ú. Nová Ves I

Obec Nová Ves I  
Václavské náměstí 22, 28002 Nová Ves I

Podpis: .....

**Legenda:**

- █ Páska FeZn 30x4
- █ ČEZ vedení NN kabelové - nové
- █ ČEZ vedení NN kabelové - stávající
- █ ČEZ vedení NN venkovní - stávající
- █ Hranice parcel
- █ Rozhraní ploch
- █ Plochy
- █ Branky/ vrata



Obecní úřad Nová Ves I	Stavební úřad Kolín	
Převodník: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV  Účastník stavby: K_KO-Ohrada, Bezručova, č.parc. 980	Projektant: ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Pohní 450, 252 29 IČO: 2674101    DIČ: CZ2574101  Webstránka projektu: Brož Vaclav  Vypracoval: Ing. Dana Kudová	
Název výkresu: Rozsah VB	Stupeň: DPZ	Číslo zakázky: P240190
Ověřovací č.: "Zaškrtnutí"	4544088845 4122382237	Datum: 01/2025
	Číslo stavby: IV - 12 - 6037418	Číslo výkresu: -

Stavební záměr projektu:  
Ze stávající skříňe SR502/R6 bude vyvedeno nové kabelové vedení do skříňe SR500/X26, které bude zasnýžkováno v nové skříňi SS100/X25. Koncová skříň SS100/26 bude uzemněna páskou FeZn 30x4 na hodnotu 5ohm. Budou vyzděny zděné pilíře za oplocením, dřevěná výplň stávajícího oplocení bude vyřiznuta, aby byly kšříňe přístupné.

980/65

NOVÁ VES I  
OBECNÍ ÚŘAD

28.2.2025

*[Handwritten signature]*